

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельностью и профилактической работы

по муниципальному образованию город Норильск

663300, г. Норильск, ул. Ветеранов, 28, тел. 8(3919) 43-19-49 (ogpn.norilsk@mail.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание № 204**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Юридическому лицу - муниципальному автономному общеобразовательному учреждению

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

«Гимназия № 48» (далее МАОУ «Гимназия № 48»)

Во исполнение решения о проведении внеплановой выездной проверки от 27.09.2021 № 204 в период с 10:00 часов 30 сентября 2021 по 11:00 часов 30 сентября 2021 и с 15:00 часов 13 октября 2021 по 12:30 часов 13 октября 2021 государственным инспектором МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Казанским Олегом Александровичем, совместно с директором МАОУ «Гимназия № 48», проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты МАОУ «Гимназия № 48», расположенного по адресу: г. Норильск, ул. Бауманская, 15.

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения
1	2	3	4
1.	Крыльцо эвакуационного выхода с левого торца здания находится в аварийном состоянии	<b>п. 23. Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ».</b> При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.07.2022

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридиче-

ских лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор  
МО г. Норильск Красноярского края  
по пожарному надзору  
«13» октября 2021 г.



Казанский О.А.

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил (-а):

Директор



Тювайтканов И.С.

«13» октября 2021 г.