

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 68 т.(3919)2114528, sekretar@mchskrsk.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по муниципальному образованию г. Норильск
663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, 28 т.(3919)431953, ogpn.norilsk@mail.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 68/1/1-8
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Гимназия № 48» (далее
МАОУ «Гимназия № 48»)

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),»

владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Н.А. Тяпкина от 22 мая 2020года № 68, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 часов 30 мин. до 12 часов 00 мин. 28 мая 2020года; с 16 часов 40 мин. до 18 часов 00 мин. 11 июня 2020года; с 16 часов 20 мин. до 17 часов 00 мин. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Беляковой Е.Д. ; государственным инспектором МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Егоровым Н.Н.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов)

Зданий и сооружений МАОУ «Гимназия № 48»: г. Норильск, р-н Талнах, ул. Бауманская, 15
пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с И.О. директора МАОУ «Гимназия № 48» Гловацкой И.Е.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности
68/1/1	На техническом этаже осуществляется хранение мебели	п. «б» ст. 23 » ППР в РФ. На объектах защиты запрещается: использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.	01.08.2020
68/1/2	На техническом этаже размещена столлярная.	п. «б» ст. 23 » ППР в РФ. На объектах защиты запрещается: использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских,	01.08.2020

		а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.	
68/1/3	На техническом этаже этаже в вентиляционной камере осуществляется хранение мусора.	п. «б» ст. 23 » ППР в РФ. На объектах защиты запрещается: использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.	01.08.2020
68/1/4	На техническом этаже этаже осуществляется хранение мусора.	п. «б» ст. 23 » ППР в РФ. На объектах защиты запрещается: использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.	01.08.2020
68/1/5	В малом спортивном зале на 2 этаже в вентиляционной камере пом. 2 (согласно тех. паспорту) размещена кладовая.	п. «б» ст. 23 » ППР в РФ. На объектах защиты запрещается: использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.	01.08.2020
68/1/6	На 2 этаже из хореографического зала пом.27 (согласно тех. паспорту) заблокирована дверь эвакуационного выхода ведущая в кабинет пом.26 (согласно тех. паспорту).	п. «б» ст. 36. ППР в РФ При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;	01.08.2020
68/1/7	Эксплуатируется удлинитель с видимыми нарушениями изоляции.	п. «а» ст. 42 ППР в РФ Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции.	01.08.2020
68/1/8	Крыльцо эвакуационного выхода с левого торца здания находится в аварийном состоянии.	ст. 33 ППР в РФ. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).	01.08.2020
Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены			
1.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».		

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор МО г. Норильск
Красноярского края по пожарному надзору Е.Д. Белякова


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)


«25» июня 2020 г.


Государственный инспектор МО г. Норильск
Красноярского края по пожарному надзору Н.Н. Егоров

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)


«25» июня 2020 г.




(подпись)


(подпись)

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

«25» июня 2020 г.

директора МАОУ «Гимназия №48»
(должность, фамилия, инициалы)
Лобанкина И.Е.

МАОУ «ГИМНАЗИЯ № 48»		
ВХОД. №	1718	
« 25 »	06	2020 г.
Подпись	