

**Информация об исполнении предписаний
контрольно-надзорных органов по состоянию на 01.10.2020**

1. В 3 квартале 2020 вынесены новые/имеются действующие предписания (№ 68/1/1-8 от 25 июня 2020 года):

МЧС от "04" сентября 2020 года № 107/1/1

Роспотребнадзор от " " " " года № " "


Ростехнадзор от " " " " года № " "

Иные контрольно-надзорные органы

№ п/п	Наименование учреждения	Адрес	Сумма, тыс. руб.	№ предписания	Выявленные нарушения действующего законодательства	Планируемые сроки устранения предписаний/причины неисполнения предписаний в срок	Отметка о выполнении
МЧС							
1	МАОУ "Гимназия № 48"	г. Норильск, ул.Бауманская 15		Предписание № 68/1/1-8 от 25 июня 2020 года			
			0	п.68/1/1	На техническом этаже осуществляется хранение мебели	01.08.2020	выполнено
			0	п.68/1/2	На техническом этаже размещена столырная	01.08.2020	выполнено
			0	п.68/1/3	На техническом этаже в вентиляционной камере осуществляется хранение мусора	01.08.2020	выполнено
			0	п.68/1/4	На техническом этаже осуществляется хранение мусора	01.08.2020	выполнено
			0	п.68/1/5	В малом спортивном зале на 2 этаже в вентиляционной камере пом.2 (согласно тех. паспорту) размещена кладовая	01.08.2020	выполнено
			0	п.68/1/6	На 2 этаже из хореографического зала пом.27 (согласно тех.паспорту) заблокирована дверь эвакуационного выхода ведущая в кабинет пом. 26 (согласно тех. паспорту)	01.08.2020	выполнено
			0	п.68/1/7	Эксплуатируется удлинитель с видимыми нарушениями изоляции	01.08.2020	выполнено

				п.68/1/8	Крыльцо эвакуационного выхода с левого торца здания находится в аварийном состоянии	01.08.2020 Требуется финансирование Направленно ходотайство в адрес УОиДО о включение в программу ремонтов УКРиС	Не выполнено
1	МАОУ "Гимназия № 48"	г. Норильск, ул.Бауманская 15		Предписание № 107/1/1 от 04 сентября 2020 года			
			0	п.1	Крыльцо эвакуационного выхода с левого торца здания находится в аварийном состоянии	01.09.2021 Требуется финансирование Направленно ходотайство в адрес УОиДО о включение в программу ремонтов УКРиС	Не выполнено

Директор



Е.И. Преображенская

исполнитель: А.В. Юренко зам.директора АХЧ
тел.8-908-034-01-02